

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO WARUNKÓW PRZETARGU**

W związku z zapytaniem złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień w MPK Poznań Sp. z o.o. nieobjętych Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst obowiązujący od dnia 07 stycznia 2020 roku), udziela odpowiedzi do Warunków Przetargu na „**remont torowiska tramwajowego - przebudowę węzła rozjazdowego Most Dworcowy**” – **AL.0141.27.2024**.

#### **PYTANIE 1:**

W Projekcie Budowlano-Wykonawczym Tom I Układ komunikacyjny, p. 3.1.6 Rozwiązania odwodnienia torowiska tramwajowego, opisane są założenia projektowe dotyczące zabudowy nowych studzienek rewizyjnych oraz opcjonalne odtworzenie studzienek istniejących.

Z jakich materiałów studzienki mają być odtworzone?

Proszę o udostępnienie części rysunkowej dotyczącej schematu nowych studni rewizyjnych oraz schematu dla odtworzenia istniejących studni rewizyjnych.

#### **Odpowiedź:**

Przedmiotowy punkt zawiera również założenia materiałowe dot. wykonania elementów odwodnienia. W przypadku odtworzenia studni betonowych należy wykonać je zgodnie ze stanem istniejącym.

Jednocześnie wskazujemy, że na rysunkach PROFILE PODŁUŻNE pokazano sposób wykonania odwodnienia. Ewentualne dodatkowe schematy pozostają zadaniem wykonawcy w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.**