

Poznań, dnia 15.04.2024 r.

### Zmiana Warunków Przetargu

Zamawiający na podstawie zapisów § 23 ust. 6 Regulaminu Udzielania Zamówień w MPK Poznań Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst obowiązujący od dnia 07 stycznia 2020 roku) dokonuje zmiany Warunków Przetargu w postępowaniu na **„Montaż systemu wentylacji awaryjnej i detekcji tlenu węgla z modernizacją systemu wentylacji bytowej zajezdni Warszawska”- AL.0141.46.2024.**

W Załączniku nr 4 do WP, dokonuje się następujących zmian:

1. Dodaje się nowy rzut parteru instalacji wentylacji nr SV-04 oraz instalacji elektrycznej IE-01. W porównaniu do poprzednio rysunku SV-04 i IE-01 zmianie uległo umiejscowienie układu pompowo-zasilającego z wymiennikiem ciepła oraz szafami automatyki centrali wentylacyjnej i wentylatorów awaryjnych. z pom. gospodarczego D-53 do pom. technicznego D-40
2. Dodaje się do opisu Projektu Wykonawczego w pkt. 5.3 zdania:  
*„Sterownik centrali musi umożliwiać sterowanie pracą poprzez zewnętrzny system zarządzania budynkiem (BMS) – sugerowany standard Schneider Electric.*  
*"Automatyka wentylacji awaryjnej musi umożliwiać sterowanie pracą poprzez zewnętrzny system zarządzania budynkiem (BMS) – sugerowany standard Schneider Electric"*
3. Dodaje się do opisu Projektu Wykonawczego w pkt. 6.2 zdanie:  
*"Zestaw pompowy musi być wyposażony w sterownik umożliwiający sterowanie pracą poprzez zewnętrzny system zarządzania budynkiem (BMS) – sugerowany standard Schneider Electric."*
4. Dodaje się do opisu Projektu Wykonawczego w pkt. 7.3 zdanie:  
*"Zastosowana centrala musi umożliwiać podłączenie do zewnętrznego systemu zarządzania budynkiem (standard Schneider Electric)"*

Jednocześnie Zamawiający w dniu dzisiejszym, na swojej stronie internetowej, publikował nowe załączniki do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Powyższa modyfikacja jest dla Wykonawców wiążąca.