



- Uwagi:
1. Rozmiar szyn dobrać w nawiązaniu do rozmiaru kanału
  2. Rozstaw maksymalny 2,0 [m]
  3. Dla zamocowania kanałów o szerokości powyżej 1000 stosować U-Podkładkę
  4. Możliwe stosowanie wielopoziomowe
  5. Możliwe lokalizacje kotwienia w stropie korytkowym uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

LISTA CZĘŚCI		
ELEMENT	NR KATALOGOWY	OPIS
1	62433305	W-LX-N Śruba do betonu 6x55
2	65056xx	BIS RapidStrut Szyna
3	6308xxx	BIS Pręt Mxx
4	6128xxx	BIS Nakrętka Mxx
5	6538xxx	BIS Podkładka Mxx
6	665880xx	BIS RapidStrut podkładka U Mxx

Opracował: mgr inż. Michał Stempel	Sprawdził: -	Data: 2024	Skala: -:-	Format: A3
<b>walraven</b>	Tytuł: Zał. 6 Montaż kanałów do stropu		Nr rys: 240124-3-1	
	Obiekt: MPK Poznań		Arkusz 1/1	