

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO WP

W związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę Zamawiający zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień w MPK Poznań Sp. z o.o. nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tekst obowiązujący od dnia 07 stycznia 2020 r.), **udziela odpowiedzi do Warunków Przetargu (WP) na „Wymianę kabli trakcyjnych ze stacji prostownikowej Janickiego”.**

Pytanie nr 1:

Z uwagi na specyfikę prac elektroenergetycznych objętych niniejszym postępowaniem a prowadzonych na terenie miejskim m. Poznania, tj. układanie w ulicy Janickiego 20 kabli linii trakcyjnej w jednym metrze trasy oraz minimalizacja szerokości zajmowanego terenu w tym ulicy Dąbrowskiego zwracamy się do Zamawiającego:

Prosimy o zmianę zapisu punktu VII.5 Warunków Zamówienia dotyczącego wykazu robót, tj. „budowa, przebudowa lub wymiana własnymi siłami co najmniej 500 mb trasy w terenie miejskim kabli trakcyjnych...” na „250 mb trasy kabli trakcyjnych w terenie miejskim...”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę doświadczenie i w związku z tym modyfikuje treść ust. 5 w Rozdziale VII WP, który otrzymuje brzmienie:

„5. Wykaz robót, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonanych własnymi siłami minimum 1 roboty:

- polegająca na budowie, przebudowie lub wymianie własnymi siłami co najmniej 250 mb trasy w terenie miejskim kabli trakcyjnych wraz z pracami wykonywanymi na terenie i w obiekcie stacji prostownikowej trakcji tramwajowej, lub kolejowej, lub trolejbusowej będącej w ciągłej eksploatacji wraz z podaniem daty i wskazaniem lokalizacji,

- polegająca na wykonaniu co najmniej 1 przejścia poprzecznego o długości minimum 10 metrów pod torowiskiem tramwajowym lub kolejowym,
sporządzony wg Załącznika nr 4 do WP.

* przy czym trasa linii kablowej zgodnie z normą N SEP-E-004 „ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE. PROJEKT I BUDOWA” rozumiana jako: „Pas terenu lub przestrzeni, w którym są ułożone jedna lub więcej linii kablowych”.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu dzisiejszym opublikował na stronie internetowej Nowy Załącznik nr 4 do WP (Wykaz robót).

Powyższa odpowiedź i modyfikacja WP jest dla Wykonawców wiążąca.